



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2017 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C”;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta “MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C.”, con sede legale in via Leonardo da Vinci n 6 – 62010 APPIGNANO (MC), acquisita da questo Ufficio con prot. n. 10964/DCPREV del 13/07/2021 per il rilascio della approvazione di tipo finalizzata alla autorizzazione commerciale dei contenitori-distributori orizzontali a singola parete per carburanti liquidi di categoria “C”, marca “MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C.”, serie “S5/S90”;

VISTA la Certificazione n. 3704/1596 - 37/149 del 21/06/2021 rilasciata dall’Ufficio Centro Studi ed Esperienze della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, specificamente autorizzato dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985;

VISTA la dichiarazione della Società contenente l’impegno a costruire i suddetti contenitori-distributori di carburanti liquidi di categoria “C” mantenendo invariata qualsivoglia caratteristica tecnica e funzionale degli stessi prototipi certificati, costituiti, ove previsto, da componenti provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili, come prescritto dall’art. 4 dell’Allegato I del D.M. 22 novembre 2017;

SI APPROVA

ai fini della prevenzione incendi, la serie di contenitori-distributori orizzontali a singola parete per carburanti liquidi di categoria “C” della ditta “MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C.” nelle versioni di seguito riportate:

Marca	Versioni
MARROCCHI SERBATOI S.a.s. di Marrocchi Marco & C.	<p>Contenitori-distributori</p> <p>S5 con capacità massima litri 506 S7 con capacità massima litri 707 S10 con capacità massima litri 991 S15 con capacità massima litri 1.562 S23 con capacità massima litri 2.470 S30 con capacità massima litri 3.493 S49 con capacità massima litri 4.970 S50 con capacità massima litri 5.682 S60 con capacità massima litri 6.573 S70 con capacità massima litri 7.209 S80 con capacità massima litri 8.099 S90 con capacità massima litri 8.879</p> <p>Bacini di contenimento</p> <p>B5 con capacità massima litri 559 B7 con capacità massima litri 799 B10 con capacità massima litri 1.098 B15 con capacità massima litri 1.737 B23 con capacità massima litri 2.743 B30 con capacità massima litri 3.888 B49 con capacità massima litri 5.500 B50 con capacità massima litri 6.262 B60 con capacità massima litri 7.276 B70 con capacità massima litri 7.957 B80 con capacità massima litri 8.960 B90 con capacità massima litri 9.840</p>

dotati di uno dei seguenti distributori e/o componenti di sicurezza su di essi installati:

Marca	Versioni
TO.ME.S.	<p>TOM 56, TOM 78, TOM 85, TOM 100, TOM 120, TOM 150 SELF 55, SELF 80 ROLL-MATIC 60, ROLL-MATIC 80 12V 56 litri, 12V 78 litri, 24V 56 litri, 24V 78 litri</p>
PIUSI	<p>CUBE 50/K33, CUBE 50/MC30, CUBE 56/33, CUBE 56/MC, CUBE 70/33, CUBE 70/MC, CUBE K33 DC 12/24V, CUBE MC NW, CUBE MC NW 56 E 80, E 120, E140 PANTHER 90, PANTHER 56, PANTHER 72, PANTHER DC-12/24V</p>

PIUSI	SELF SERVICE 70 MC, SELF SERVICE 70 MC F, SELF SERVICE 70 MC FP, SELF SERVICE 70 MC FM, SELF SERVICE 70 K44 SELF SERVICE 70 K44 F, SELF SERVICE 100 MC, SELF SERVICE 100 MC F, SELF SERVICE 100 MC FP, SELF SERVICE 100 MC FM, SELF SERVICE 100 K44, SELF SERVICE 100 K44 F SELF SERVICE TANK 100 MC 230/50, SELF SERVICE TANK 70 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 100 FM 230/50, SELF SERVICE TANK 70 K44, SELF SERVICE TANK 100 K44
-------	--

L'installazione delle predette apparecchiature dovrà effettuarsi con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Può essere immesso in commercio ciascun esemplare di contenitore-distributore omologo a quelli sopraindicati, se corredato di:

- Dichiarazione redatta dall'intestatario del presente atto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità specificatamente riferita al corrispondente prototipo di contenitore-distributore per carburanti liquidi di categoria "C" avente codice di Approvazione di Tipo DCPST/A7/10964/AT/09303;
- Manuale di installazione, uso e manutenzione (punto 4.2 lett. b dell'Allegato 1 del D.M. 22 novembre 2017).

Il codice sopraindicato deve essere riportato sulla targa di identificazione solidale al contenitore-distributore, conformemente al punto 4.2 lett. c) dell'Allegato I del D.M. 22 novembre 2017.

L'approvazione di tipo ha validità cinque anni a decorrere dalla data di rilascio del documento firmato in forma digitale.

All'intestatario del presente atto, ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione dei predetti Decreti Ministeriali.

Approvazione di Tipo
DCPST/A7/10964/AT/09303

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di legge

Visto: il DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

Importo	€ 16,00					Data Emissione					13/07/2021			
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO														
0	1	2	0	0	0	5	6	4	3	7	2	2	8	